

Gemeinde Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Michael Kraus

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Werkausschuss der Gemeinde Büchen
Gemeindevertretung Büchen

Datum

17.06.2025
08.07.2025

Beratung:

Notstromaggregate Klärwerk Büchen

In der Vergangenheit hat der Werkausschuss mehrfach über die Notwendigkeit von Notstromaggregaten für den Klärwerksbetrieb beraten. Hierbei wurde ersichtlich, dass für verschiedene Schmutzwasserpumpenstandorte unterschiedliche Generatorgrößen benötigt werden. Das Klärwerkspersonal hat an den Pumpenstandorten Leihgeräte ausprobiert und festgestellt, welche Größe und welche Art von Generatoren aus deren Betriebssicht am sinnvollsten scheinen.

In der Anlage ist eine kurze Erläuterung aufgeführt in welcher Reihenfolge wann welche Generatoren zu beschaffen sind. Hiernach werden künftig insgesamt sieben mobile Notstromaggregate für den Betrieb der umliegenden Schmutzwasserpumpstationen benötigt. Zudem ist es notwendig auch über den Ersatz der beiden festeingebauten Notstromaggregate in den großen Pumpstationen mittelfristig zu beraten.

Die mobilen Generatoren werden künftig in einer offenen Halle, die derzeit im Rahmen des Neubaus der Schlammmentwässerung mitgebaut wird, untergestellt. Die Kosten der ersten Ausbaustufe betragen brutto 60.000 €. Die Beschaffung der Notstromaggregate haben mit der Sanierung bzw. Erweiterung des Klärwerks wenig zu tun (außer, dass sie im Nichtbetrieb dort gelagert werden). Aus diesem Grund sollte ein neues PSK (Notstrom Abwasserentsorgung) im Rahmen des 1. Nachtrages des Haushaltes Büchens eingerichtet werden.

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Büchen beschließt die Umsetzung der ersten Ausbaustufe zur Beschaffung von Notstromaggregaten für den Notbetrieb von Schmutzwasserpumpen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Kosten betragen brutto 60.000 €. Durch notwendigen Test- und Wartungsbetrieb entstehen Folgekosten für Betriebsmittel, etc.